



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел.042/614 614, факс 042/25 91 32

Изх. № 10-01-1-3975

Дата: 11.04.13г.

Относно: обществена поръчка с предмет: *„Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Във връзка с постъпило запитване по документацията от 09.04.13г., касаещо горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Във връзка с изискването на Възложителя за изграждане на ЛПСОВ с „Обратна осмоза“, способстваща за постигане на показателите на заустване, моля да уточните: допуска ли възложителят промяна в посочената технология на пречистване, която промяна също ще осигури постигане на показателите на заустване?

ОТГОВОР 1: Не. Пречистването на инфилтрата и отпадъчните води от площадката по метод/технология „Обратна осмоза“ е заложено в Доклада за ОВОС и е включено в решението за ОВОС. Участниците следва да се съобразяват стриктно със зададения метод/технология на пречистване, а именно „Обратна осмоза“. Участник, който предложи ЛПСОВ с технология / метод на пречистване, различен от зададения в тръжната документация, ще бъде отстранен от участие.

ВЪПРОС 2: Във връзка с въпрос 1, ако Възложителят не позволи промяна на технологията за пречистване и бъде изградена ЛПСОВ с модул за пречистване на инфилтрата с технология „Обратна осмоза“, кой ще носи отговорност за степента на пречистване и постигане на показателите за заустване?

ОТГОВОР 2: Участниците следва да предложат такова оборудване, което да отговаря на всички параметри, заложени в техническите спецификации и удовлетворяващи изискванията

по решението за ОВОС за параметри на отпадъчните води при заустване. Участниците са изцяло отговорни за постигането на тези параметри при работа на изграденото от тях оборудване, което ще се следи стриктно, особено в периода за отстраняване на дефекти.

С уважение,

ЙОРДАН НИКОЛОВ

Заместник кмет на Община Стара Загора

