

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. №. 10-11-9868 / 25.08.2015

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти: Детски площадки в междублокови пространства на територията на гр. Ст. Загора“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване с вх. № 10-01-4703/24.08.2015г., относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Относно позиция 1 в приложени КСС: „УДАРОПОГЛЪЩАЩА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 4 СМ“, да се счита, че ще се изпълни:

I вариант: 2 см. подложен пласт от черен SBR гранулат и 2 см. втори пласт от SBR гранулат - цветен;

или

II вариант: 2 см. подложен пласт от черен SBR гранулат и 2 см. втори пласт от EPDM гранулат?

ОТГОВОР 1: Ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с деб. 4 см, цветния пласт от 2 см се изпълнява с EPDM гранулат.

ВЪПРОС 2: Относно КСС 28 за обект: "Площад „Победа“ в кв. „Лозенец“ - УПИ I читалище, кинозалон и магазини в кв.36" - бихте ли дали разяснения за позиция 10 - "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЛСОВИ СГЪВАЕМИ ПОДЕМНИ ПЛАТФОРМИ", а по-точно, как ще бъде задвижвано въпросното съоръжение, тъй като не е даден детайл в проектната документация?

ОТГОВОР 2: Релсови сгъваеми платформи с проекта са предвидени да се хранят и задвижат с електрически ток.

С уважение,

ИНЖ. ЯНЧО КАПОЯНОВ

Заместник – кмет „Стара Загора“



pn