



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-14949 | 22.12.2015

Относно: процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „*Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги*“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване, с вх. № 10-07-691/21.12.2015 г. относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Позиция № 4 „Аспираторен чадър – островен, смукателен с вентилатор и въздухоотводи с размери 2400/1400 мм „ - Моля да уточните от какъв материал да бъде изработен аспираторния чадър? От неръждаема стомана ли да бъде изработен? Да има ли включени ламелни филтри в предлагания чадър и ако има, от неръждаема стомана ли да бъде изработен?

ОТГОВОР 1: Аспираторният чадър, следва да е от неръждаема стомана и в предлагания чадър да има включени ламелни филтри изработени от неръждаема стомана.

ВЪПРОС 2: Позиция № 15 „Перално-центрифуга TWE – 20 kg, изцяло изработена от неръждаема стомана, бордови компютър, от който се управлява и механично, двойно амортизационна система против вибрации, LCD екран на компютъра за управление, възможност за регулиране на оборотите при центрофужене, вход топла + студена вода, G фактор – 300, 850 об./мин., 12 kw нагреватели, 3 kw двигател, захранване - електрическо и парно“. Моля уточнете какво да бъде основното захранване на машината: чрез пара или чрез електричество? Ако захранването ще бъде чрез пара, има ли осигурена инсталация подаваща пара в сградата, в която ще се монтират пералните машини?

ОТГОВОР 2: Основното захранване да бъде чрез електричество.

С уважение,

ДЕЛЯН ИВАНОВ
Секретар на Община Стара Загора



6000 Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107,
тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32