



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-2058/22.02.2016

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на основен ремонт на обект ОУ “Христо Ботев“ с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпили в Общинска администрация Стара Загора запитвания с вх. № 10-01-972/17.02.2016г. и вх. № 10-07-60/18.02.2016г. относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В част АС/Вътрешен ремонт учебен корпус по позиция № 4 Доставка и монтаж на четирикамерна PVC дограма стъклопакет 24 мм, отваряема - 71 м2. Моля дайте спецификация на дограмата.

ОТГОВОР 1: Няма спецификация.

ВЪПРОС 2: В част АС/Вътрешен ремонт учебен корпус по позиция № 5 Доставка и монтаж на четирикамерна PVC дограма стъклопакет 24 мм, отваряема – 384 м2. Моля дайте спецификация на дограмата.

ОТГОВОР 2: Няма спецификация.

ВЪПРОС 3: В част ВиК/Ремонт санитарни възли по позиция № 30 Профилактика и ремонт хоризонтална ВиК инсталация – 1 бр. Моля дайте по – подробно обяснение какво включва ремонта на ВиК инсталацията.

ОТГОВОР 3: Почистване, продухване и ако се наложи ремонт на компроментиран участък от санитарен възел до първата извънградна шахта.

ВЪПРОС 4: В част Ел/Вътрешни ел инсталации първи и втори етаж по позиция № 21 Доставка и монтаж на Ел табло етажно. Моля дайте схема или подробно обяснете какви предпазители трябва да предвидим.

ОТГОВОР 4: Възложителя не разполага със схема. Предпазителите да са автоматични.

ВЪПРОС 5: В предоставената количествено-стойностна сметка по следната позиция:
Пожароизвестителна инсталация – Инженеринг

Трябва да се направи само проект или проект заедно с цена за изпълнение? Ако има готов проект, може ли да ни предоставите достъп, за да може по него да изготвим цена.

ОТГОВОР 5: Трябва да се направи проект заедно с цена за изпълнение.

С уважение,

ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ

Заместник – кмет на Община Стара Загора



pn