



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-1163/01.02.2016г.

**Относно:** обществена поръчка с предмет: *„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по обособени позиции:*

*Обособена позиция 1: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко“, бл. №100, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“.*

*Обособена позиция 2: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 32, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“.*

*Обособена позиция 3: „Жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. №104, вх. „0“, „А“, „Б“, „В“.*

*Обособена позиция 4: „Жилищна сграда с административен адрес: с.Богомилово, Община Стара Загора, ул. „Берое“, бл. №8, вх. „А“, „Б“, „В“, „Г“.*

**УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / Г - ЖО ,**

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване с вх. № 10-01-517/28.01.2016г., относно горепосочената обществена поръчка, Ви давам следните разяснения:

**Въпрос № 1:** Следва ли да бъде подменяна дограма, монтирана от собствениците на апартаментите при условие, че е:

- А) алуминиева
- Б) PVC
- В) дървена, но със стъклопакет и отговаряща на изискванията за енергийна ефективност.

**Отговор № 1:** В случай, че дограмата, монтирана от собствениците е с коефициент на топлопреминаване  $u > 1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$ , то следва да се подмени.

**Въпрос № 2:** Следва ли цветът на дограмата да бъде еднакъв или общината би приела проект в който има различни цветове дограма (за да се запазят сега монтираните от собствениците, въпреки, че се различават от масовия бял цвят на ново монтираните)?

**Отговор № 2:** Цвета на дограмата следва да се определи в част архитектура на проекта.

**Въпрос № 3:** Следва ли да се демонтира вече изпълнената от собствениците топлоизолация на фасадата в случаите когато тя не отговаря на изискванията на енергийна ефективност (с по малка дебелина или недостатъчна плътност). Допустимо ли е да се надгражда топлоизолацията?

**Отговор № 3:** Допустимо е.

**Въпрос № 4:** В случаите когато в една колона по вертикал има и стъклени и неостъклени тераси задължително ли е проекта да предвиди остъкление на всички тераси по този вертикал?

**Отговор № 4:** Не.

**С уважение, (П)**

**ЯНЧО КАЛОЯНОВ**

*Заместник – кмет на Община Стара Загора*